



**PRÉFET
DES HAUTS-DE-SEINE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direction de la coordination
des politiques publiques
et de l'appui territorial**

Arrêté préfectoral DCPAT n°2022-67 du 13 juin 2022, visant à actualiser les prescriptions réglementaires encadrant l'exploitation de l'entrepôt couvert, relevant de la rubrique 1510-2-b de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement soumis à enregistrement, que la SCI des NOELS exploite dans le bâtiment G sis au 58, avenue Louis Roche à Gennevilliers.

**Le préfet des Hauts-de-Seine,
Chevalier de l'Ordre National du Mérite**

Vu le code de l'environnement, parties législative et réglementaire,

Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,

Vu le décret du 29 juillet 2020, portant nomination de Monsieur Laurent Hottiaux en qualité de préfet des Hauts-de-Seine (hors classe),

Vu le décret n° 2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France,

Vu le décret du 25 avril 2022 portant nomination de monsieur Pascal Gauci, en qualité d'administrateur de l'état hors classe, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, sous-préfet de Nanterre (classe fonctionnelle I),

Vu l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 soumis au régime de l'enregistrement,

Vu l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2001 autorisant la société AGS à exploiter les entrepôts situés au 59 et 61, rue de Bongarde à Gennevilliers,

Vu l'arrêté préfectoral DRE n°2014-35 du 14 février 2014 prescrivant à la société AGS des prescriptions complémentaires concernant l'exploitation des entrepôts situés au 59/61, route de la Bongarde à Gennevilliers,

Vu l'arrêté préfectoral DRE n°2016-92 du 19 juillet 2016 prescrivant à la société à la société AGS PARIS des prescriptions complémentaires pour l'exploitation des installations sises au 61, rue de la Bongarde à Gennevilliers,

Vu l'arrêté PCI n°2022-041 du 2 mai 2022 portant délégation de signature à monsieur Pascal Gauci, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine,

Vu la preuve de dépôt n°2018/1083 en date du 28 décembre 2018 validant la demande de changement d'exploitant formulée par la Société Française de Déménagement International (SOFDI) indiquant qu'elle a succédé, à compter du 27 mai 2009, à la société AGS Paris, dans l'exploitation de l'entrepôt relevant de la rubrique 1510-2-b de la nomenclature des installations classées soumis au régime de l'enregistrement, au 59/61, rue de la Bongarde /56-58, avenue Louis Roche à Gennevilliers,

Vu la preuve de dépôt n°A-1-AQV8F2HQ7 en date du 15 juin 2021 validant la demande de changement d'exploitant formulée par la société SCI des NOELS indiquant qu'elle a succédé, à compter du 5 juin 2021, à la société Française de Déménagement International (SOFDI), dans l'exploitation de l'entrepôt relevant de la rubrique 1510-2-b de la nomenclature des installations classées soumis au régime de l'enregistrement et se trouvant Bâtiment G au 58, avenue Louis Roche à Gennevilliers,

Vu le courrier du 15 juin 2021 (reçu le 18 juin 2021) par lequel la société MOBILTAS GROUP indique que la société SCI des NOELS est une filiale du groupe MOBILTAS et qu'elle s'engage techniquement et financièrement à se porter garant de sa filiale SCI des NOELS en ce qui concerne

ses obligations réglementaires dans l'exploitation des ICPE par la SCI des NOELS dans le bâtiment G,

Vu le dossier de changement d'exploitant déposé par la SCI des NOELS en collaboration avec la société SOFDI, par courrier du 3 septembre 2021 (reçu le 6 septembre 2021) précisant que la :

- SCI des NOELS succède à la société SOFDI dans l'exploitation de l'entrepôt se trouvant au Bâtiment G,
- société SOFDI restera l'exploitant de l'entrepôt se trouvant dans le bâtiment F,

Vu le rapport de madame la directrice adjointe de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Aménagement et des Transports (DRIEAT) d'Ile-de-France, en date du 14 février 2022, proposant au préfet de prendre un arrêté complémentaire en vue d'encadrer et de réglementer l'exploitation de l'entrepôt se trouvant dans le Bâtiment G, sise au 58, avenue Louis Roche à Gennevilliers et relevant de la rubrique 1510-2-b de la nomenclature des installations classées, soumis au régime de l'enregistrement et qu'exploite la société SCI des NOELS,

Vu le courriel en date du 16 février 2022 de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEAT d'Ile-de-France transmettant à la société SCI des NOELS le rapport du 14 février 2022 précité contenant la proposition faite au préfet de prendre un arrêté complémentaire afin d'actualiser et d'encadrer l'exploitation de son entrepôt situé dans le bâtiment

Vu le rapport de madame la directrice adjointe de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEAT d'Ile-de-France, en date du 28 avril 2022, précisant que la SCI des NOELS exploitera bien uniquement l'entrepôt se trouvant dans le bâtiment G et que l'adresse à retenir sera le 58, avenue Louis Roche à Gennevilliers,

Vu le courriel en date du 29 avril 2022 de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEAT d'Ile-de-France transmettant à la société SCI des NOELS le rapport du 28 avril 2022 contenant la proposition faite au préfet de prendre un arrêté complémentaire afin d'actualiser et d'encadrer l'exploitation de son entrepôt situé dans le bâtiment G,

Vu le courrier en date du 3 juin 2022 de Monsieur le Préfet des Hauts-de-Seine transmettant à la SCI des NOELS le projet arrêté préfectoral complémentaire afin d'actualiser et d'encadrer l'exploitation de son entrepôt situé dans le bâtiment G, et l'informant de la possibilité de formuler des observations dans un délai de 15 jours à compter de la réception du courrier,

Vu le courriel de l'exploitant, en date du 8 juin 2022, par lequel il indique n'avoir pas d'observations à formuler sur le projet d'arrêté préfectoral,

Considérant que l'arrêté préfectoral du 5 septembre 2001 autorise l'exploitation de deux entrepôts nommés Bâtiment F et G soumis à enregistrement au titre de la rubrique 1510-2-b de la nomenclature des installations classées sis au 59/61, rue de la Bongarde / 56-58, avenue Louis Roche à Gennevilliers,

Considérant que la collectivité a créée, aux abords du site, une rue ouverte à la circulation,

Considérant l'éloignement des bâtiments F et G,

Considérant que la société SCI des NOELS est une filiale de la société MOBILITAS Group,

Considérant que la société MOBILITAS Group souhaite scinder l'exploitation de ces deux entrepôts,

Considérant que la SCI des NOELS a succédé à la société SOFDI dans l'exploitation de l'entrepôt se trouvant dans le bâtiment G,

Considérant que l'adresse à retenir de l'entrepôt, se trouvant dans le bâtiment G, exploité par la SCI des NOELS est le 58, avenue Louis Roche à Gennevilliers,

Considérant que la SCI des NOELS exploitera uniquement l'entrepôt se trouvant dans le bâtiment G,

Considérant qu'il est nécessaire qu'un nouveau numéro de dossier soit attribué à la SCI des NOEL dans l'exploitation de l'entrepôt se trouvant dans le bâtiment G,

Considérant que le site n'a pas été modifié,

Considérant que l'entrepôt se trouvant dans le bâtiment G reste soumis au régime de l'enregistrement sous la rubrique 1510-2-a de la nomenclature des installations classées,

Considérant qu'à l'exception du changement d'exploitant les prescriptions, auxquelles sont soumises l'entrepôt se trouvant dans le bâtiment G restent inchangées,

Considérant que le projet n'est pas de nature à générer des dangers ou des inconvénients susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l'environnement,

Considérant que la modification envisagée n'est donc pas à considérer comme substantielle au sens de l'article R.181-46 du code de l'environnement,

Considérant qu'il n'est pas nécessaire, conformément à l'article R.512-46-17 du code de l'environnement, de présenter cet arrêté au Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) pour avis,

Considérant qu'il est nécessaire de protéger les intérêts protégés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général,

ARRETE

TITRE 1. PORTEE, CONDITIONS GENERALES

1.1 Bénéficiaire et portée

La société SCI des Noël, SIRET 420336026509 628 996, dont le siège social est situé à 14 rue Denis Papin - Beauchamp est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté à exploiter sur le territoire de la commune de Gennevilliers, au 58 avenue Louis Roche, bâtiment G, les installations détaillées dans les articles suivants.

L'arrêté d'enregistrement cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue plus de trois années consécutives (article R.512-74 du code de l'environnement).

1.2 Nature des installations

Les installations exploitées relèvent des rubriques suivantes :

RUBRIQUE ICPE	LIBELLE SIMPLIFIE DE LA RUBRIQUE (ACTIVITE)	QUANTITE AUTORISEE	REGIME (*)
1510-2-B	Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques 2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant : b) Supérieur ou égal à 50 000 m ³ mais inférieur à 900 000 m ³	1300 t de produits combustibles 80800 m ³	E

(*) A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), DC (Déclaration avec contrôle périodique)

Les surfaces au sol, les volumes et la capacité de stockage du bâtiment G sont de : 14300 m², 80800 m³ et 1300 tonnes de produits combustibles.

1.3 Prescriptions techniques applicables

1.3.1 Prescription des actes antérieurs

Les prescriptions associées à l'enregistrement se substituent à celles des actes administratifs antérieurs :

- l'arrêté préfectoral d'autorisation du 05/09/2001
- l'arrêté préfectoral DRE n°2014-35 du 14/02/2014 ;
- l'arrêté préfectoral DRE n°2016-92 du 19/07/2016.

Ces arrêtés sont abrogés à l'exception de l'alinéa 1 de l'article I de l'arrêté préfectoral d'autorisation du 05/09/2001. Le tableau de classement de cet article est cependant remplacé par le tableau de classement de l'article 1.3.1 du présent arrêté.

1.3.2 Arrêtés ministériels de prescriptions générales

S'appliquent à l'établissement les prescriptions des textes mentionnés ci-dessous :

- arrêté ministériel de prescriptions générales (art L 512-7) du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510, y compris lorsqu'ils relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.

TITRE 2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

CHAPITRE 2.1. SURVEILLANCE DE L'EXPLOITATION

L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite des installations et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés de l'établissement.

CHAPITRE 2.2. BRUIT

En limite de l'établissement, le niveau sonore résultant des différentes installations exploitées ne dépasse pas les seuils définis ci-après :

- 70dB (A) pendant les jours ouvrables de 7 à 22h
- 60 dB (A) pendant la nuit de 22 à 7h, ainsi que les dimanches et fériés.

CHAPITRE 2.3. POLLUTION ATMOSPHERIQUE

Sauf de façon fugitive notamment lors des ramonages, il est interdit d'émettre dans l'atmosphère des fumées, des buées, des suies, des poussières, des gaz qui peuvent incommoder le voisinage et nuire à la santé ou à la sécurité publique.

En cas de pollution accidentelle, les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique.

CHAPITRE 2.4. POLLUTION DES EAUX

2.4.1. Protection du réseau d'eau potable

Tous les appareils, capacités et circuits utilisés pour un traitement de quelque nature que ce soit, raccordés à un réseau d'eau potable, devront être dotés d'un dispositif de déconnexion destiné à protéger ce réseau d'une pollution pouvant résulter de l'inversion accidentelle du sens normal d'écoulement de l'eau.

2.4.2. Collecte des effluents liquides

Les décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures seront vidangés aussi souvent que de besoin et au moins une fois par an, les justificatifs seront produits.

2.4.3. Collecte des effluents liquides

Sur les canalisations d'évacuation des effluents liquides en amont du point de rejet mais en deçà des limites de l'établissement, une cavité est aménagée permettant d'effectuer tout prélèvement aux fins d'analyses.

2.4.4. Valeurs limites

Les effluents rejetés doivent avoir une température inférieure à 30°C.

CHAPITRE 2.5. PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES

2.5.1 Dispositions générales

Les dispositions appropriées sont prises pour qu'il ne puisse y avoir en cas d'accident de fonctionnement se produisant dans l'enceinte de l'établissement, déversement de matières qui par leurs caractéristiques et quantités émises seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur ou les réseaux publics d'assainissement.

Notamment, le sol doit être étanche, incombustible et aménagé de façon à ce que les produits répandus accidentellement et tout écoulement (eaux de lavage,...) puissent être recueillis efficacement.

2.5.2 Isolement des réseaux

En amont de chaque point de rejet des effluents liquides cité au paragraphe 2.4 ci-dessus, une vanne de sectionnement ou tout autre dispositif équivalent (bouton coup de poing arrêt d'urgence des pompes de relevage des effluents) sera installé permettant l'isolement du réseau d'eaux résiduaires en cas de déversement accidentel.

Les dispositifs d'isolement du réseau seront en nombre suffisant, bien visibles et facilement accessibles en tout temps, notamment par les services de secours.

Une pancarte indestructible indiquera clairement leur rôle et leur manœuvre. Ils seront entretenus et vérifiés régulièrement.

Les consignes en cas d'incendie ou d'accident grave prévoient clairement l'isolement du réseau.

2.5.3 Capacités de rétentions

Tout récipient (cuve, bidon, fût...) pouvant contenir des liquides dangereux ou susceptibles d'entraîner une pollution du réseau d'assainissement ou du milieu naturel doit être associé à une capacité de rétention étanche dont le volume est au moins égal à la plus grande valeur suivante :

- 100 % de la capacité du plus grand récipient,
- 50 % de la capacité globale des récipients associés.

Les cuvettes de rétention sont entretenues et débarrassées en tant que de besoin des écoulements et eaux pluviales de façon à ce que le volume disponible à tout moment respecte les principes rappelés ci-dessus.

Une séparation physique entre les cuvettes de rétention contenant des produits ne pouvant être mélangés est établie.

Les sous-sols du bâtiment G servent de rétention pour les eaux d'incendie et sont étanchés et aménagés en conséquence. Le volume disponible nécessaire est de 730 m³.

CHAPITRE 2.6. STOCKAGE DE DECHETS

Les bennes sont stockées, dans les limites de l'établissement, à une distance minimale de 8 mètres des limites de l'entrepôt.

CHAPITRE 2.7. SECURITE

2.7.1 Règles de circulation

L'exploitant fixera les règles de circulations applicables à l'intérieur de l'établissement. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (par exemple panneaux de signalisation, feux, marquage au sol, consignes...)

En particulier, les dispositions appropriées sont prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconques puissent heurter ou endommager des installations.

2.7.2 Évacuation

Un plan de situation est affiché au droit de chaque issue.

À l'intérieur des entrepôts, des allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l'évacuation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.

Les cheminements d'évacuation du personnel sont jalonnés et maintenus constamment dégagés. Les issues sont balisées, leur accès est maintenu libre en permanence et le bon fonctionnement du système d'ouverture est fréquemment vérifié. Les schémas d'évacuation sont préparés par l'exploitant et affichés en des endroits fréquentés par le personnel.

Les dégagements sont aménagés de manière que leur répartition, leur largeur, leur nombre ainsi que les distances à parcourir pour atteindre une sortie soient conformes aux exigences du code du travail.

2.7.3 Interrupteur et éclairage de sécurité

Un interrupteur général, bien signalé, permettant de couper le courant électrique est installé à proximité d'une sortie.

2.7.4. Consignes et vérifications

2.7.4.1. Toutes les portes à fermeture automatique sont maintenues en bon état de fonctionnement.

2.7.4.2. Une plaque signalétique bien visible portant la mention : « porte coupe-feu ne mettez pas d'obstacle à la fermeture » est apposée sur les portes coupe-feu (ou pare-flammes) à fermeture automatique en cas d'incendie ou à leur proximité immédiate.

Une plaque signalétique bien visible portant la mention : « porte coupe-feu à maintenir fermée » est apposée sur les portes coupe-feu (ou pare-flammes) équipées de ferme-porte ou à leur proximité immédiate.

2.7.4.3. Les consignes de sécurité et d'exploitation doivent prévoir :

- la conduite à tenir en cas de déversement accidentel de produits inflammables ou polluants dans le réseau d'assainissement ou dans le milieu naturel. Cette consigne prévoit les mesures d'urgence à prendre et est affichée en évidence en divers points appropriés de l'établissement.
- La mission à remplir par le personnel en cas d'incendie.

2.7.4.4. Une plaque indicatrice de manœuvre est affichée bien en évidence et d'une façon indestructibles près des dispositifs de commande et de coupure ayant une fonction de sécurité.

2.7.4.5. Des rondes de sécurité incendie sont effectuées au moment de la cessation du travail et dans la demi-heure après le départ du personnel.

2.7.5. Alarme

Un dispositif d'alarme est installé avec un branchement sur une source d'alimentation de secours, permettant en cas d'incendie d'inviter le personnel à quitter l'établissement. Le fonctionnement de ce dispositif est assuré à l'aide de commandes placées près de l'entrée des locaux.

CHAPITRE 2.8. L'ENTREPOT

Le bâtiment G est composé de 3 niveaux uniquement destinés au stockage :

- un sous-sol de 2000 m²
- un rez-de-chaussée de 8000 m² divisée en 2 cellules de 4000 m²
- un premier étage de 6000 m² divisé en deux cellules de 4000 m² et 2000 m².

CHAPITRE 2.9. IMPLANTATION

2.9.1. Distance au tiers

La distance séparant les entrepôts des immeubles habités ou occupés par des tiers, des établissements recevant du public ou immeubles de grande hauteur, ainsi que des installations classées soumises à autorisation présentant des risques d'explosion est égale à au moins une fois la

hauteur des entrepôts avec un minimum de 10m, les entrepôts ne contenant aucun projet, objet ou matériel présentant des risques d'explosion. A défaut les entrepôts sont isolés des immeubles habités ou occupés par des tiers et des établissements recevant du public par un mur coupe-feu de degré 4 heures.

Le stockage est réalisé à une distance minimale de 8m des parois côté avenue Louis Roche. Cette distance est matérialisée au sol.

2.9.2. Voies engins

Afin de permettre, en cas de sinistre, l'intervention des secours, une voie de 4 mètres de largeur et de 3,5 mètres de hauteur libre est maintenue dégagée pour la circulation sur le demi-périmètre au moins de chaque bâtiment. Cette voie, extérieure à l'entrepôt, doit permettre l'accès des camions-pompes des services de secours et, en outre, si elle est cul-de-sac, les demi-tours et croisements de ces engins.

A partir de cette voie, les sapeurs pompiers doivent pouvoir accéder à toutes les issues de l'entrepôt par un chemin stabilisé de 1,30 m de large au minimum et sans avoir à parcourir plus de 60 m. Ces chemins sont nettoyés et laissés libres en permanence.

CHAPITRE 2.10. CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS

2.10.1

La stabilité au feu de la structure est d'une demi-heure.

En outre, la stabilité au feu des structures porteuses des planchers est de 2 heures au moins.

Les planchers sont coupe-feu de degré 2 heures.

La toiture sera réalisée avec des éléments incombustibles ou de classe M.0.

Lorsque l'entrepôt est à moins de une fois sa hauteur avec un minimum de 10m d'autres immeubles, la toiture est pare-flamme de degrés 1/2h et ne présentera pas d'ouverture sur une distance de 8m comptés à partir de l'immeuble voisin.

2.10.2.

Des éléments facilement destructibles sous l'effet de la chaleur, d'une surface minimale de 2 % de la surface totale de la toiture, sont aménagés dans la toiture. Des exutoires judicieusement répartis, d'une surface supérieure ou égale à 0,5 % de la surface totale de la toiture, sont intégrés dans ces éléments.

Leur ouverture est assurée par 2 dispositifs distincts :

- l'un automatique, asservi soit à un système de déclenchement sensible aux fumées ou aux gaz de combustion, soit à un dispositif thermosensible ;
- l'autre, par un dispositif à commande manuelle présentant les mêmes garanties de rapidités de fonctionnement à placer près d'une sortie.

La commande manuelle des exutoires de fumée et de chaleur doit être facilement accessible depuis les issues de secours.

2.10.3.

L'entrepôt est divisé en cellules de stockage de 4000 m² au plus, isolées entre elles par des parois coupe-feu de 2 heures.

La couverture ne comportera pas d'exutoires, d'ouvertures ou d'éléments légers sur une largeur de 4 mètres de part et d'autre à l'aplomb de la paroi coupe-feu séparant deux cellules

Les portes séparant les cellules sont coupe-feu de degré 2 heures et sont munies de dispositifs de fermeture automatique permettant l'ouverture de l'intérieur de la cellule. Tout autre moyen d'isolement est admis s'il donne des garanties de sécurité équivalentes.

2.10.4

La diffusion latérale des gaz chauds est rendue impossible, par exemple, par la mise en place en partie haute, d'écrans de cantonnement aménagés pour permettre le désenfumage. Pour les cellules

qui ne sont pas directement surmontées par la toiture (plancher haut), l'évacuation des fumées et gaz chauds est assurée par des aménagements spéciaux (ouvrants en façade et / ou ventilation mécanique), dont l'efficacité doit être justifiée.

Les cellules sont recoupées en cantons de désenfumage d'une superficie maximale de 1600 m². Ces cantons sont de superficies sensiblement égales et leur longueur ne doit pas excéder 60m. Ils sont délimités soit par des écrans de cantonnement en matériaux incombustibles et stables au feu de degré 1/4 d'heure, soit par des éléments de structure présentant le même degré de stabilité.

2.10.5.

Les ateliers, les locaux administratifs et techniques et les locaux sociaux sont isolés de l'entrepôt par des parois coupe-feu de degré 1 heure. Les blocs-portes de communication sont pare-flammes de degré 1/2 heure et munis d'un ferme-porte.

Ces locaux ou ateliers, s'ils sont en mezzanine dans l'entrepôt ont leurs issues, encloisonnées au moyen d'éléments coupe-feu de degré 2 heures, donnant sur l'extérieur.

Les vides ou passages de câbles, dans les parois, entre les différents locaux, sont comblés en maçonnerie pleine.

2.10.6

Les transformateurs de courant électrique sont situés dans des locaux spéciaux isolés de l'entrepôt par un mur coupe-feu de degré une heure et largement ventilés.

2.10.7

Les façades accessibles aux échelles, des bâtiments de plusieurs étages possédants au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d'accès des secours ou des bâtiments supérieurs à 15 mètres sont équipées de baies permettant l'accès aux différents niveaux.

CHAPITRE 2.11. VENTILATION

Tout dispositif de ventilation est conçu en vue d'éviter une propagation horizontale du feu. Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la séparation entre les cellules.

CHAPITRE 2.12. STOCKAGE

2.12.1.

Seules les caisses pour l'activité de garde-meubles ainsi que le matériel de déménagement en général sont stockés sur le site.

Les produits inflammables, explosibles, susceptibles de se décomposer par auto-échauffement ou dangereux pour l'environnement ne sont pas stockés sur le site.

2.12.2

Les matériaux susceptibles de concentrer la chaleur par effet optique sont interdits (effet lentille).

2.12.3

Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers... soient largement dégagés.

Les stockages formant cheminée sont évités autant que possible. Lorsque cette technique ne peut être évitée, des mesures spécifiques de lutte contre l'incendie sont prévues.

Dans les entrepôts à plusieurs niveaux les charges maximales admissibles ne sont pas dépassées ; elles sont référées sur des plans et affichées.

2.12.5.

Des conteneurs métalliques de 32 m³ peuvent être stockés à l'extérieur en périphérie du bâtiment G.

Cette zone de stockage, d'une capacité maximale de 81 containers, comporte 6 aires distinctes réparties sur une surface de 1572 m².

Elle est implantée à une distance minimale de 8 mètres des parois du bâtiment G et des tiers. Cette distance est matérialisée au sol.

CHAPITRE 2.13. ISSUES

Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres de l'une d'elles, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.

Deux issues vers l'extérieur au moins, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule.

Les portes servant d'issues vers l'extérieur sont munies de ferme-porte et s'ouvrent par une manœuvre simple, dans le sens de la sortie, sans altérer le gabarit des circulations sur les voies extérieures.

Toutes les portes intérieures et extérieures sont repérables par des inscriptions visibles en toutes circonstances et leur accès convenablement balisé. Elles ne sont pas condamnées.

CHAPITRE 2.14. ESCALIERS, ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE

2.14.1. Escaliers

Les escaliers intérieurs sont encloisonnés au moyen d'éléments coupe-feu de degré deux heures et de blocs-portes pare-flammes de degré une demi-heure munis d'un ferme-porte.

Ils doivent déboucher directement à l'air libre ou à proximité, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu.

2.14.2. Cage d'escalier

Chaque cage d'escalier comporte dans sa partie supérieure une ventilation haute de 1 m² de section en position horizontale, débouchant en toiture. Cette ventilation doit être soit permanente et non condamnable, soit dotée d'une commande manuelle placée en rez-de-chaussée. Cette ventilation peut éventuellement être latérale, voire mécanique sous réserve que son efficacité soit attestée et que l'impossibilité de l'installée en position horizontale soit démontrée.

2.14.3. Monte-charge

Chaque monte-charge est encloisonné par des parois incombustibles coupe-feu de degré 1 heure, elles sont installées conformément aux normes françaises en vigueur. Les portes sont pare-flamme de degré 1/2 heure.

2.14.4. Ascenseur

Chaque ascenseur est encloisonné par des parois incombustibles coupe-feu de degré deux heures, elles sont installées conformément aux normes françaises en vigueur. Les portes sont pare-flamme de degré 1/2 heure.

CHAPITRE 2.15. MATERIEL ET ENGINS DE MANUTENTION

Les matériels non utilisés tels que palettes, emballages... sont regroupés hors des allées de circulation.

Les matériels et engins de manutention sont entretenus selon les instructions du constructeur et conformément aux réglementations en vigueur.

Les engins de manutention sont contrôlés au moins une fois par an si la fréquence des contrôles n'est pas fixée par une autre réglementation.

CHAPITRE 2.16. CHAUFAGE

Les zones d'entreposage ne sont pas chauffées.

TITRE 3. Voies et délais de recours Publication Exécution

ARTICLE 1 : Voies et délais de recours

La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente :

1° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l'affichage de ces décisions ;

2° par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.

ARTICLE 2 : Publication

L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, pendant une durée de quatre mois.

Un affichage est effectué en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 du code de l'environnement.

ARTICLE 3 : Exécution

Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, monsieur le maire de Gennevilliers, madame la directrice adjointe de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le préfet,



Pour le préfet et par délégation
le secrétaire général

Pascal GAUCI